




POLIPAR ENERJİ SİSTEM


HL-OBV1-B SERİSİ TESİSAT TİPİ PARAFUDR MONTAJ TALİMATI

B SINIFI (TYPE I)

MEKANİK MONTAJ TALİMATI



ELEKTRİKSEL MONTAJ TALİMATI



✓ Tesiilat tipi parafudrların seçimi ve montajı sistem özelliklerine göre deęişebilir.

✓ Tesiilat tipi parafudrlar **yetkili bir kiři** tarafından seçilmeli ve monte edilmelidir.

✓ Elektrik hattı - sigorta, sigorta - parafudr ve parafudr - toprak hattı iletkenlerinin toplam uzunluęu 50 cm'den küçük veya eřit olmalıdır.
(d1+d2+d3 ≤ 50cm)

✓ F1 > 63 A ise F2=63 A_{gL} kullanılmalıdır.
F1 ≤ 63 A ise F2


✓ Parafudr her zaman korunacak olan cihaza en yakın şekilde monte edilmeli ve dięer parafudrlar ile izolasyon koordinasyonu saęlanmalıdır. Korunacak cihaz ile parafudr arasında 30 m'den uzun bir hat baęlantısı mevcut ise ikinci bir parafudr kullanılmalıdır.

✓ Parafudr sürekli alıřma gerilimi (Uc), sistemin maksimum sürekli alıřma geriliminden büyük yada eřit olmalıdır.

✓ Tesiilat tipi parafudrların önerdikleri koruma sınırlıdır. Bundan dolayı **her iki yılda bir** veya **yıldırıma maruz kaldıktan sonra** kontrol edilmelidir.

TEKNİK BİLGİLER

Ürün kodu	4 Kutup	HL-OBV1-60/30-2-B
	3 Kutup	HL-OBV1-60/30-2-B
	2 Kutup	HL-OBV1-60/30-2-B
	1 Kutup	HL-OBV1-60/30-2-B
Teknoloji	Metal Oksit Varistör (MOV)	
Maksimum alıřma Gerilimi	Uc	385 V
Anma Bořalma Akımı	In	30 kA
Maksimum Bořalma Akımı	Imax (8/20 µs)	60 kA
Koruma Seviyesi	Up	2 - 2.5 kV
Tepki Süresi		< 25 ns
Kaçak Akım		< 1 mA
Önerilen Ön Sigorta		63 A
Termik Ayırılmalı Hata Göstergesi		Mevcut
Yıldırım Koruma Bölgesi		LPZ0A → LPZ0B, LPZ0B → LPZ1
IEC 60529' a Göre Koruma Sınıfı		IP20
Montaj		DIN 35 rayına monte edilebilir.
alıřma Sıcaklıęı		-40---- +85°C
Toprak Hattı		6 ----35mm ²



HATA GÖSTERGESİ

Yeřil ⇒ alıřır durumda
Kırmızı ⇒ Modül deęiřtiriniz

POLIPAR ENERJİ SİSTEM
Tesiilat tipi parafudrlar hakkında daha fazla bilgi için lütfen bize ulařın.

www.polipar.com.tr

www.parafudr.com

eposta : polipar@polipar.com.tr
info@polipar.com.tr